

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

Drzwi wewnętrzne PARTER		Drzwi wewnętrzne PIĘTRO	
OZNACZENIE POMIESZCZENIA	1.02	1.07	2.02
	1.07	2.20	2.07, 2.09, 2.10, 2.12, 2.17, 2.18
SCHEMAT			
ilość	lewe 1, prawe 0	lewe 1, prawe 0	lewe 2, prawe 4
lokalizacja drzwi	drzwi z pomieszczenia korytarza na parterze 1.02 do klatki schodowej	drzwi do pomieszczenia 1.07 na parterze z klatki schodowej;	drzwi z pomieszczenia korytarza na parterze 1.02 do klatki schodowej
	drzwi do pomieszczenia 1.07 na parterze z klatki schodowej;	drzwi do pomieszczenia 1.07 na parterze z klatki schodowej;	drzwi do pomieszczenia 2.07, 2.09, 2.10, 2.12, 2.17, 2.18, na piętrze w części sanitarnej
szer. w świetle muru	140	107	100
wys. w świetle muru	210	210	205
szer. w świetle	128/90	90	90
wys. w świetle	200	200	200
UWAGI:	drzwi istniejące EI30 Sm; należy sprawdzić, czy istniejące drzwi to drzwi ppoż. EI30 Sm; jeśli drzwi nie posiadają stosownych certyfikatów należy je wymienić na identycznie wyglądające EI30 Sm	drzwi istniejące EI30 Sm; należy sprawdzić, czy istniejące drzwi to drzwi ppoż. EI30 Sm; jeśli drzwi nie posiadają stosownych certyfikatów należy je wymienić na identycznie wyglądające EI30 Sm	drzwi istniejące EI30 Sm; należy sprawdzić, czy istniejące drzwi to drzwi ppoż. EI30 Sm; jeśli drzwi nie posiadają stosownych certyfikatów należy je wymienić na identycznie wyglądające EI30 Sm; w przypadku, jeśli w pomieszczeniu 2.20 będzie przebywało więcej niż 5 osób, należy wymienić drzwi na otwierane na zewnątrz pomieszczenia wykładające się na ścianę, aby nie zawęźać drogi ewakuacyjnej;
	drzwi istniejące EI30 Sm; należy sprawdzić, czy istniejące drzwi to drzwi ppoż. EI30 Sm; jeśli drzwi nie posiadają stosownych certyfikatów należy je wymienić na identycznie wyglądające EI30 Sm; w przypadku, jeśli w pomieszczeniu 2.20 będzie przebywało więcej niż 5 osób, należy wymienić drzwi na otwierane na zewnątrz pomieszczenia wykładające się na ścianę, aby nie zawęźać drogi ewakuacyjnej;	drzwi istniejące EI30 Sm; należy sprawdzić, czy istniejące drzwi to drzwi ppoż. EI30 Sm; jeśli drzwi nie posiadają stosownych certyfikatów należy je wymienić na identycznie wyglądające EI30 Sm; w przypadku, jeśli w pomieszczeniu 2.20 będzie przebywało więcej niż 5 osób, należy wymienić drzwi na otwierane na zewnątrz pomieszczenia wykładające się na ścianę, aby nie zawęźać drogi ewakuacyjnej;	drzwi nowe z otworami wentylacyjnymi w dolnej części; pełne; przed zamówieniem należy uzgodnić z Inwestorem kolor; proponuje się nawiązać kolorem do innych istniejących na piętrze drzwi

Uwaga:
Przed zamówieniem stolarki drzwiowej należy dokonać pomiarów w rzeczywistości na budowie!
Wszystkie przeszklenia w drzwiach - szkło bezpieczne.
Stolarka okienna bez zmian!
Pozostałe drzwi nie wymienione w niniejszym zestawieniu - bez zmian.

ARCHIPROJEKT BIURO PROJEKTOWE ANETA KULTA
AL. Piaskowa 57, 33-100 TARNÓW
kom. 608 84 79 84

**ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU O WINDĘ W CELU
DOSTOSOWANIA GO DO WYMAGAŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU NA CELE
DZIENNEGO DOMU POMOĆ**

LOKALIZACJA:	de. nr 2754, Dzierżanin, gmina Zakliczyn	BRANŻA:	ARCHITEKTURA
NAZWA RYS.:	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ	STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Aneta Kulta Nr. upr. MPOJA0302005 w specjalności architektonicznej	PODS. PODS:	RYS. NR: 09 SKALA: 1 : 100 DATA: październik 2018 r.