


Ozn. proj.	Blok	Nazwa	Ilość
	☒	Oprawa ewakuacyjna z piktogramem - 1h AT SE CNBOP	1 szt.
	☒	Oprawa ewakuacyjna z piktogramem - 1h AT SE CNBOP	2 szt.
AW1	●	Oprawa awaryjna natynkowa - 1W 1h AT SE CNBOP	1 szt.
AW2	●	Oprawa awaryjna natynkowa - 3W 1h AT SE CNBOP	6 szt.
AW3	●→	Oprawa awaryjna natynkowa - 1W 1h AT SE COR CNBOP	2 szt.
A	■	Oprawa nastropowa LED - 2600LM PLX E IP44 840 / 400X400	12 szt.
B	■	Oprawa nastropowa LED - 3300LM PLX E IP44 840 / 400X400	11 szt.
C	■	Oprawa nastropowa LED - 4400LM PLX E IP44 840 / 400X400	6 szt.
	⌋	Łącznik świecznikowy - system ramkowy	2 szt.
	★	Czujnik ruchu dookólny hermetyczny - montaż sufitowy	13 szt.
	⌋	Gniazdo wtyczkowe ze stykiem ochronnym hermetyczne - system ramkowy	7 szt.
	⌋	Gniazdo wtyczkowe ze stykiem ochronnym hermetyczne podwójne - system ramkowy	1 szt.
	⌋	Gniazdo wtyczkowe ze stykiem ochronnym podwójne - system ramkowy	1 szt.
	☐	Wentylator - włączyc w obwód oświetlenia	10 szt.
	⌋	Wypust kablowy - linia sygnałowa / sterownicza	1 szt.
	⌋	Wypust kablowy 1-fazowy do zasilania odbiornika instalowanego na stałe	1 szt.
	⌋	Wypust kablowy 3-fazowy do zasilania odbiornika siłowego instalowanego na stałe	1 szt.
R-3	☒	Rozdzielniczna elektryczna R-3 - wymiana prefabrykatu	1 szt.

- UWAGI:**
1. Wszystkie oprawy awaryjne i ewakuacyjne muszą posiadać aktualny certyfikat CNBOP
 2. Rzuty należy rozpatrywać łącznie ze schematami, opisem oraz opracowaniami branżowymi

	Obiekt: ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU O WINDĘ W CELU DOSTOSOWANIA GO DO WYMAGAŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU NA CELE DZIENNEGO DOMU POMOCY Dz. nr 275/4, Dzierżaniny, gmina Zakliczyn	Etap: PW
	Zespół autorski: Projektował: mgr inż. Krzysztof Filipak Nr upr. MAPI/0131/PW/OE/06 w spec. inst. w zakt. elektr. i energ. bez ogr.	Podpis:
Sprawdził: mgr inż. Grzegorz Mazur Nr upr. MAPI/049/PW/OE/11 w spec. inst. w zakt. elektr. i energ. bez ogr.	Temat: Instalacje elektryczne	Skala: 1:100
Opracował: mgr inż. Łukasz Karas	Nazwa rysunku: RZUT PIĘTRA Plan instalacji elektrycznej	Nr rysunku: E02
		Kod: 06818